

Nr. 186 /12.04.2023

**SINTEZA RAPORTULUI DE INSPECȚIE
SEVESO, 04-06.04.2023**

Obiectivul S.C GASPECO L&D S.A., Stația de Îmbuteliere GPL , cu punctul de lucru în Timisoara, str Ion Slavici, nr 132, jud Timis, dispune de un grup de instalații tehnologice care au în componentă echipamente mecanice, electrice și de siguranță alocate activităților pentru transferul, depozitarea, încărcarea și livrarea Gazelor Petroliere Lichefiate (GPL-argaz, propan, autogaz) în recipiente de tip butelii, autocisterne și cisterne CF.

Controlul a avut ca tematică:

- verificarea respectarii obligatiilor privind apararea impotriva incendiilor si protective civila;
- verificarea actelor de autoritate si evidentelor specific apararii contra incendiilor;
- controlul respectarii normelor de aparare impotriva incendiilor prin activitati practice in obiectiv, din punct de vedere organizatoric , tehnic si constructiv;
- respectarea prevederilor legale cu privire la controlul asupra pericolelor de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase;
- verificarea modului de respectare a prevederilor legale in domeniul protectiei mediului ;
- verificarea capacitatii de interventie in cazul producerii unei situatii de urgenta, conform ipotezelor din PUE.

Au fost verificate documente detinute de S.C. GASPECO L&D S.A. cu referire la tematica.

Măsurile stabilite anterior la Raportul de Inspecție înregistrat cu nr. RI 2206857 din 15.07.2022 au fost realizate integral.

În urma verificării documentelor nu au fost identificate neconformități.

Referitor la informarea publicului:

Societatea desfășoară o campanie continuă de informare a populației privind activitatea operatorului SEVESO, documentul este întocmit în 31.03.2023, respectând prevederilor Anexei 6 din Lege 59/2016, iar în ceea ce privește rezultatele acestei campanii, nu au fost înregistrate observații/sesizări/solicitări din partea publicului, nici în format electronic și nici în format scris.