

Nr. 320 din 19.06.2020

SINTEZA RAPORTULUI DE INSPECȚIE

SEVESO, 15-18.06.2020

Obiectivul S.C GASPECO L&D S.A., Stația de Îmbuteliere GPL, cu punctul de lucru în satul Negoiești, com. Brazi - Jud. Prahova, strada Piatra Craiului nr. 24, dispune de un grup de instalații tehnologice care au în componentă echipamente mecanice, electrice și de siguranță alocate activităților pentru transferul, depozitarea, încărcarea și livrarea Gazelor Petroliere Lichefiate (GPL-argaz, propan, autogaz) în recipiente de tip butelii, autocisterne și cisterne CF.

Activitățile sunt monitorizate pe operații și faze, de aparate și dispozitive electronice privind controlul parametrilor tehnologici (nivel, temperatură, presiune), precum și al volumelor de produse GPL încărcate și distribuite la consumatori.

Echipamentele, dispozitivele și aparatele, din componenta instalațiilor tehnologice, precum și sistemele și mijloacele pentru prevenire – intervenție pentru situații de urgență, care se supun prevederilor ISCIR, normelor metrologice, normativelor pentru lucru în condiții Ex, sunt verificate la scadență de societăți autorizate pentru care se întocmesc buletin de încercări, raport de inspecție, raport service, fișă de evidență echipamente, proces verbal.

Evidența și rezultatul verificărilor sunt consemnate în Registrul de control. Pentru sistemele de siguranță, care nu intră sub jurisdicția normelor și normativelor naționale, sunt întocmite grafice și proceduri, aprobate la nivelul agentului economic, în baza cărora se execută controale interne, verificări periodice, cu personal autorizat la nivelul stației.

Directiva 96/82/EC din 09.12.1996, numită Directiva Seveso II, transpusă în legislația din România prin Lege 59/2016, directiva care include și obiectivul S.C. GASPECO L&D S.A. - Stație de Îmbuteliere Negoiesti, impun reguli și măsuri specifice privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase. Astfel, în perioada 015-18.06.2020, în cadrul inspecțiilor anuale, societatea noastră, a fost controlată de reprezentanți din partea Gărzii Naționale de Mediu și Inspectoratului pentru Situații de Urgență-Prahova.

Controlul a avut ca tematică “verificarea stadiului implementării prevederilor din Lege 59/2016, privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, la Hala de Imbuteliere GPL, elemente privind Managementul Schimbarii, cu completările și modificările ulterioare, privind:

- stadiul realizării măsurilor trasate cu ocazia controlului anterior;
- verificarea listei, chestionarului de control;
- informarea publicului.

Părțile verificate ale obiectivului:

- sistemul de management al securitatii – Hala de imbuteliere GPL;
- accesul pe amplasament.

Documente verificate în teren:

- decizia de numire a responsabilului în managementul securității;
- autorizația sau acordul de mediu;
- notificarea activității;
- analiză de risc;
- activități de informare;
- politica de prevenire a accidentelor majore
- organizare si personal;
- identificarea si evaluarea riscurilor;
- control operational;
- managementul pentru modernizare/managementul schimbarilor;
- planificarea pentru situatii de urgenta;
- monitorizarea performantei;
- adoptarea si implementarea mecanismelor de investigare;
- audit si revizuire.
- informarea publicului;

Verificarea în teren:

- organizarea apararii impotriva incendiilor;
- ordine interioara (precum accesul la mijloacele de aparare impotriva incendiilor, vanele tehnologice, mijloace vizuale panouri de afisare/informare, marcarea cu indicatoare de scuritate, starea tehnica a instalatiilor de detectare, semnalizare, alarmare, limitare si stingere incediu, modul de respectare a procedurilor aprobate etc.).

Raportul de Inspecție a fost însoțit de chestionarul de verificare, cuprinzând întrebări specifice ca suport la completarea părții tabelare a documentului.

Măsurile stabilite anterior la Raportul de Inspecție înregistrat cu nr. 434 din 06.06.2020 au fost realizate integral.

În urma verificării documentelor nu au fost identificate neconformități conform încadrării operatorului ca obiectiv cu risc major nivel superior de producere a accidentelor provocate de substanțe periculoase pentru care s-au stabilit măsuri și termen limită de realizare ale acestora în data de 08.07.2020, măsuri care reprezintă obligații/responsabilități precum:

- este necesara reanalizarea situatiei, fara limitare la aceasta, fata de amplasamentele vecine, in concordanta cu solicitarile pct.6, cu coroborarea datelor intre ele si tinand cont atat de RS cat si de prevederile Ordinului comun nr. 3710/1212/99/2017 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea distantelor adecvate fata de sursele potentiale de risc din cadrul amplasamentelor care se incadreaza in prevederile Legii nr. 59/2016; este necesara inscrierea capacitatilor de stocare in cisterne CF la fiecare substanta periculoasa in parte, cu mentiunile pe care operatorul le considera necesare;
- rampa auto post 1 (veche): timpul de raspuns al detectorului de gaz este intarziat – propunem reverificarea acestui detector, si dupa caz, inlocuirea lui;
- rampa auto post 2 (noua): la probarea sistemului de stropire cu apa pulverizata s-a constatat nefunctionarea mai multor duze la parametrii proiectati (picurau);
- pentru rezervoarele R1 si R2 (5000 litri fiecare) operatorul a solicitat dar nu a obtinut autorizatia de securitate la incendiu, incalcannd prevederile legii nr. 307/2006 republicata.

Referitor la informarea publicului:

Societatea desfășoară o campanie continuă de informare a populației privind activitatea operatorului SEVESO, documentul este întocmit în Mai 2020 respectând prevederilor Anexei 6 din Lege 59/2016, iar în ceea ce privește rezultatele acestei campanii, nu au fost înregistrate observații/sesizări/solicitări din partea publicului, nici în format electronic și nici în format scris.

Pe timpul controlului nu s-au aplicat sancțiuni contravenționale.

Operatorul economic S.C. GASPECO L&D S.A. Negoiesti, răspunde de funcționarea în condiții de siguranță a obiectivului, de prevenire a accidentelor majore și de limitare a efectelor acestora asupra sănătății populației și mediului, pe toată durata de încadrare ca obiectiv de tip SEVESO, inclusiv pe perioada de remediere a neconformităților.

Data: 19.06.2020.